

Роз'яснення щодо узгодження планів видобутку та витрат підземних вод

Щорічні плани відбору і витрат підземних вод згідно з вимогами ст. 51 Кодексу України про надра подаються на розгляд та узгодження органам Держпраці організаціями, що безпосередньо здійснюють експлуатацію родовищ підземних вод.

Під час узгодження щорічного плану відбору і витрат підземних вод органам Держпраці повинні надаватися наступні матеріали:

- план відбору і витрат підземних вод, розроблений на підставі технологічної схеми родовища і розписаний по місяцях та по свердловинах з додатком необхідних розрахунків, що обґрунтовують потребу в підземних водах організацій, підприємств та установ;
- графічна схема розташування експлуатаційних, спостережних і резервних свердловин із зазначенням їх номерів і основних експлуатаційних параметрів (дебітів, мінералізації, тисків тощо), а також інших споруд, які беруть участь у розробці і використанні підземних вод.

До плану відбору і витрат підземних вод додається пояснювальна записка, в якій наводяться короткі дані щодо технологічної схеми розробки родовища, технічного стану свердловин та інших надкаптажних споруд, про стан режиму родовища за останні роки, зведення про втрати підземних вод за минулий рік і характеристика причин їх утворення, а також проведені й намічені заходи з поліпшення стану розробки родовища і зменшення витрат підземних вод у процесі транспортування, збереження і використання.

Під час розгляду щорічних планів відбору і витрат підземних вод необхідно забезпечити наступне:

- дотримання затверджених технологічних схем розробки родовищ підземних вод;
- збереження їх природного хімічного складу і фізичних властивостей;
- відбір підземних вод у кількості, яка не перевищує визначену в спеціальному водокористуванні та в спеціальному дозволі на користування надрами;
- скорочення невикористаних витрат підземних вод і своєчасне виконання заходів, спрямованих на поліпшення стану розробки родовища;
- недопущення псування і передчасного виснаження родовища підземних вод, що розробляється.